



מדינת ישראל  
משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור  
ועדת מכרזים

**מכרז מס' 16/2022 עבודות בינוי והתאמת תשתיות להקמת מרכז הדרכה**  
להלן תשובות לכל השאלות אשר הועברו למשרד בהתייחס למכרז שבנדון.  
התשובות לשאלות במסמך זה מחייבות את המציעים והינן חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

מס שאלה	עמוד	סעיף	שאלה	גורם למתן התייחסות	מענה המשרד
.1	12	15	לא צויין תנאי תשלום	מקצועי	ראו נספח ג', סעיף 14 : דרך תשלום התמורה וכן 14.7
.2	13	15.3	סעיף 16 שמופיע בהסכם מפרט את דרישות ביטוח ואינו מפרט לגבי שינויים ותוספות	ביטוח	השאלה אינה ברורה. על נותן השירותים לבטח את העבודות במלוא ערכן כולל כל החומרים, לרבות שינויים ותוספות שיהיו במהלך העבודות ותקופת הביטוח
.3	46	2.3	האם ניתן להעביר לבדיקה עובדים תושבים מזרח ירושלים	אבטחה	ניתן להעביר לבדיקה כפי שמפורט בסעיף 2.3
.4	45		בסיום קבלנים הוסבר כי פינוי הציוד יהיה באחריות המזמין	מקצועי	ראו סעיף 1: הוראות סדרי עבודה. עמוד 45
.5			בסיום קבלנים הוסבר כי באחרות הקבלן לבצע התאמות המדפים הקיימים לטובת העברתם למיקום אחר בבניין, הנושא אינו מופיע בכתב כמויות	מקצועי	ראו כתב כמויות סע' 90.001.0001



מדינת ישראל  
משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור  
ועדת מכרזים

מס שאלה	עמוד	סעיף	שאלה	גורם למתן התייחסות	מענה המשרד
6	48	אלומניום	בסיור שנערך הוסבר כי יהיו עבודות אלומניום מיוחדות- הנושא מפורט בתוכניות ואינו מופיע בכתב כמויות .	מקצועי	ראו כתב כמויות פרק 12
7	46	3.2	בסיור קבלנים הוצגו בפנינו שטחי התארגנות נא לציין היכן נוכל להניח ציוד ומכולות פינוי	מקצועי	בשטח המרוצף בגינה האנגלית
8		כללי	האם נדרש מנהל עבודה מוסמך	מקצועי	בהתאם לסעיף 2.5 עמוד 46
9		מערכות מתח נמוך	בסיור קבלנים הוסבר כי פירוק והתאמות מערכות מתח נמוך (גלאים , ספרינקלרים ) באחריות המזמין נא לאשר	מקצועי	מחירי פרוק התקרות הקיימות והתקנת התקרות החדשות כוללות בתוכן את התאמות המערכות בתקרה ובינהן, ניתוק הספרינקלרים מתקרה קיימת תוך שמירה על תקינותם והתקנתם בתקרה החדשה וכל הנדרש לשם כך, כנ"ל לגבי תריסי מיזוג אוויר. כנ"ל לנושא גלאי העשן, למעט ניתוק הרכזת והפעלה מחדש לאחר תקופת העבודות שתעשה



מדינת ישראל  
משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור  
ועדת מכרזים

מס שאלה	עמוד	סעיף	שאלה	גורם למתן התייחסות	מענה המשרד
					על ידי ספק המזמין אך בליווי הקבלן.
10		מערכות מתח נמוך	בכתב כמויות מופיע גלאי עשן ומנורת סימון 1. במידה והנושא באחריות המזמין יש להסיר מכתב כמויות . 2 . במידה ובאחריות הקבלן לספק את המוצרים יש להעביר דגם וחברה ומה כוללת העבודה. יש לקחת בחשבון שמכוון שמדובר באתר פעיל מניסיון שלנו יהיה צורך בהפעלת הגורם שנותן תחזוקה לבניין בנושא הנל	מקצועי	מחירי פרוק התקרות הקיימות והתקנת התקרות החדשות כוללות בתוכן את התאמות המערכות בתקרה וביניהן, ניתוק הספרינקלרים מתקרה קיימת תוך שמירה על תקינותם והתקנתם בתקרה החדשה וכל הנדרש לשם כך, כנ"ל לגבי תריסי מיזוג אוויר. כנ"ל לנושא גלאי העשן, למעט ניתוק הרכזת והפעלה מחדש לאחר תקופת העבודות שתעשה על ידי ספק המזמין אך בליווי הקבלן. הגלאים המוזכרים בכתב הכמויות הינם למקרה של תוספת גלאים.



מדינת ישראל  
משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור  
ועדת מכרזים

מס שאלה	עמוד	סעיף	שאלה	גורם למתן התייחסות	מענה המשרד
11	46	2	האם יתאפשר הכנסת עובדים בעלי רישיון עבודה בתוקף. מאחר וישנם עבודות בלילה.	אבטחה	השאלה לא ברורה. לפעול כמפורט בסעיף.
12	45	2.5	האם מנהל העבודה חייב להיות רשום בבעלי תפקידים, או רק יהיה נוכח בזמן העבודה אשר יהיה חתום על מסמך מתאים ובפנקס כללי.	מקצועי	בהתאם לסעיף 2.5 עמוד 46 ולפי חוק
13	52	4.2.3	האם נוכל להכניס במה או העבודה תתבצע ע"ג פיגום גלגלים נייד. בשל עבודות גובה של כ 5 מטר.	בנא"מ	ניתן להכנס עם במת הרמה קטנה בהתאם למגבלה הפיזית במקום
14	1	תשובות כנס ספקים	האם אושרה גישה מהשער האחורי והפרדת אזור העבודה.	שרון	ניתן
15	20	19	הנפות האם יתאפשר הנפות לחצר מהכביש.	שרון	לא יתאפשר הנפה לחצר אלא כניסה פיזית משער הולכי הרגל
16	46	3	האם יש אישור מחלקת תנועה לאזור של מכולה ומנופים בחלק החיצוני בכביש.	שרון	לא בסמכותנו להחליט. איננו הגורם המפקח על התנועה בכבישים



מדינת ישראל  
משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור  
ועדת מכרזים

מס שאלה	עמוד	סעיף	שאלה	גורם למתן התייחסות	מענה המשרד
17	51	מסמך ב 07	קידוח לניקוז אינסטלציה מה סוג הרצפה לצורכי קידוח ודרכי גישה האם מדובר לתקרה דרוכה (לוחדים).	מקצועי	לבירור והנחיה במהלך הביצוע. ניתן לתמחר את 2 החלופות
18	12	14	האם יש ברשותך קובץ XL או בינארית לתמחור העבודות?	מקצועי	קובץ PDF מצורף
19	20	19.1	למיטב זכרוני ממועד הסיור פירוק מתזים הקיימים יבוצעו ע"י אנשי תחזוקת מבקר המדינה?	מקצועי	מחירי פרוק התקרות הקיימות והתקנת התקרות החדשות כוללות בתוכן את התאמות המערכות בתקרה ובינהן, ניתוק הספרינקלרים מתקרה קיימת תוך שמירה על תקינותם והתקנתם בתקרה החדשה וכל הנדרש לשם כך, כנ"ל לגבי תריסי מיזוג אוויר. כנ"ל לנושא גלאי העשן, למעט ניתוק הרכזת והפעלה מחדש לאחר תקופת העבודות שתעשה על ידי ספק המזמין אך בליווי הקבלן.



מדינת ישראל  
משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור  
ועדת מכרזים

מס שאלה	עמוד	סעיף	שאלה	גורם למתן התייחסות	מענה המשרד
20	20	19.1	האם ביצוע המתזים יעשו מחדש ע"י הזוכה? האם המתזים יתומחרו בנפרד?	מקצועי	מחירי פרוק התקרות הקיימות והתקנת התקרות החדשות כוללות בתוכן את התאמות המערכות בתקרה ובינהן, ניתוק הספרינקלרים מתקרה קיימת תוך שמירה על תקינותם והתקנתם בתקרה החדשה וכל הנדרש לשם כך, כנ"ל לגבי תריסי מיזוג אוויר. כנ"ל לנושא גלאי העשן, למעט ניתוק הרכזת והפעלה מחדש לאחר תקופת העבודות שתעשה על ידי ספק המזמין אך בליווי הקבלן.
21	51	מסמך ב 34	גילוי וכיבוי - לא ראיתי שקיים תוכניות, האם ישנם? לצורך תמחור הצעתנו.	מקצועי	ראו סעיף 5.5 פירוט השירותים הנדרשים, ע"מ 47
22	47	5	האם להתייחס רק לכתב הכמויות המופיע באומדן וגובה 5 מטר בחדרים?	מקצועי	כן



**מדינת ישראל**  
**משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור**  
**ועדת מכרזים**

מענה המשרד	גורם למתן התייחסות	שאלה	סעיף	עמוד	מס שאלה
כן	מקצועי	האם להתייחס רק לכתב הכמויות המופיע באומדן וגובה 5 מטר בחדרים?	14	12	23



**מדינת ישראל**  
**משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור**  
**ועדת מכרזים**