



כ"ג בטבת התשפ"ב

27 בדצמבר 2021

הנדון: מכרז 67/2021 להקמת, תחזוקת ותפעול עמדות טעינת רכבים חשמליים
פרוטוקול סיור ספקים מיום 17.11.21

הקדמה

בתאריך 17.11.2021 נערך בלשכת מבקר המדינה ברחוב הארבעה 19 בתל אביב סיור בהשתתפות 10 ספקים שמעוניינים להגיש הצעות במכרז 67/2021. נערך רישום מסודר של הספקים שהגיעו לכנס. בהתאם למסמכי המכרז ההשתתפות בכנס הספקים הינה חובה לפיכך ספק שלא השתתף בכנס לא יכול להגיש הצעה במכרז.

מטעם משרד מבקר המדינה השתתפו בכנס:

מר דודו לוי - מנהל אגף הבנא"ם.

מר ערן צדוק - מנהל הרכש.

גב' בטי אוחנה - מנהלנית לשכת תל אביב.

מר מיסרה מחאג'נה - יועץ למכרז.

מר ארז אופיר עוזר למנהל הרכש.

בסיור השתתפו - עשרה קבלנים.

מר מיסרה מחאג'נה היועץ למכרז מטעם משרד מבקר המדינה הציג לנוכחים פרטים לגבי המכרז ובין היתר את המפרט הטכני והדרישות הטכניות במכרז.

להלן תקציר הדברים:

- ניתן פירוט לגבי לוח הזמנים במכרז כפי שמופיע במסמכי המכרז.
- הודגש כי תוקף ההצעה הינה ל-180 יום.
- ניתן פירוט לגבי תנאי הסף הנדרשים במכרז הן לגבי תנאי הסף המנהליים והן לגבי המקצועיים.
- הודגש כי מי שמופיע בטופס הרישום כספק שהשתתף בכנס הוא זה שייגש במכרז ולא מציע אחר.
- הוסבר כי הקבלן שיבצע את עבודת התקנת עמדת הטעינה אפשרי שיהיה קבלן משנה מטעם המציע.
- ניתן הסבר על מדדי האיכות וכיצד הם נבדקים.
- ניתן הסבר על טופס הצעת המחיר והפניה לגבי נושא מחירון דקל והחלוקה בין לשכות המשרד בתל אביב, ירושלים וחיפה.
- הודגש כי מי שיעסוק בלוחות החשמל בחניונים יהיה חשמלאי מוסמך.
- הובהר למציעים שכל העבודות כרוכות בבדיקת בודק חשמל
- הובהר שהתשלום לפי ביצוע בפועל, חשבון סופי יוגש עם תוכנית איזמיד.

- במידה ויהיה צורך ביותר כמות של כבילה, רשתות וכו' התמחור לפי המכרז ובמידה ולא קיים סעיף מתאים במכרז יהיה לפי מחירון דקל בניכוי ההנחה המצוינת בחוברת המכרז.
- הוצגו בפני הנוכחים סרטונים לגבי החניונים בלשכות המשרד בחיפה ובירושלים ונמסרו הסברים נלווים לסרטונים. כמו כן מר ארז אופיר העביר לכל הספקים את הסרטונים בתאריך 24.11.21.
- הודגש כי על הספקים להגיש שאלות בקובץ וורד כפי שמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתאריכים הנקובים במסמכי המכרז. את השאלות יש להעביר למר ארז אופיר והספקים התבקשו לשים לב לשינוי כי בנוסח המכרז שהועלה לראשונה שם נרשם כי השאלות יופנו לערן צדוק ונוסח מתוקן הועלה לאתר.
- הודגש בפני הנוכחים כי את מסמכי המכרז יש להגיש, בהתאם לכתוב במכרז, בשתי מעטפות נפרדות, כאשר הצעת המחיר מוגשת במעטפה נפרדת מיתר מסמכי המכרז.

סיור שנערך בחניון המשרד בתל אביב

- נערך סיור בחניון המשרד בתל אביב. מר מיסרה מחאג'נה הסביר ופירט תוך מתן דוגמאות מהשטח לגבי התקנת עמדות הטעינה בחניון.
- להלן נקודות עיקריות שעלו בסיור:
- מיקום העמדות הינו עקרוני בלבד, זכות המשרד לשנות/לבטל/להוסיף/להזיז מיקום לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 - ההתחברות ללוח הזנה תבוצע ע"י התחברות ללוח חשמל משנה או לוח חשמל ראשי בקומה 13 של המבנה או באמצעות התחברות ללוח חשמל חדש בחיבור חדש אשר יבוצע ע"י הקבלן בתיאום מלא מול חברת החשמל.
 - יותקנו העמדות בכל קומות החניה.
 - הקבלן יבצע תיאום מלא מול חברת החשמל לחיבור והקמת מונה צריכה חדש.